

ANNEX VI – CRITERIS PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE MARGES I PARETS –

Criteris a seguir per a la reconstrucció de marges i parets de pedra en sec, per a la recuperació d'elements etnològics, que estiguin situats dins l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana:

- 1** S'utilitzarà la tècnica de pedra en sec, sense ciment ni altre material aglutinant.
- 2** Es desxernirà la part del marge o paret esbaldregada, retirant les pedres i els materials esfondrats i els que posin en perill l'estabilitat del marge o paret i separant el reble, la terra i les pedres per paredar.
- 3** Es realitzarà l'escombra o excavació del terreny, per a proporcionar una base consistent al mur, excavant el terreny fins a la roca o al terra que presenti una consistència suficient per evitar els desplaçaments.
- 4** Es realitzarà l'assentament de les primeres pedres utilitzant les de majors dimensions i inclinades cap a l'interior de manera que defineixin el talús del mur. Aquest talús serà, com a mínim, el mateix que el de la part del marge o paret que quedi sencer.
- 5** Les pedres es col·locaran amb la mateixa tipologia dels paredats dels marges o parets que es trobin als voltants.
- 6** Les pedres es col·locaran sempre una sobre l'altra per la part més llarga o coa, de manera que la part més curta o cara quedi visible en el parament.
- 7** La cua de la pedra serà com a mínim un 150% més llarga de l'alçada de la cara.
- 8** Per paredar s'utilitzaran les pedres provinents de l'esbaldrec, sense trossejar-les, o dels voltants, sempre que això no suposi cap excavació.
- 9** En cas que la pedra de l'esbaldrec o dels voltants no sigui suficient, es podrà aportar la pedra necessària de característiques semblants.
- 10** Cada una de les pedres del paredat s'assentarà sobre altres dues com a mínim i s'evitarà en tot moment la formació de columnes que puguin debilitar la seva estabilitat.
- 11** En el cas dels marges entre les pedres del paredat i el terreny és disposarà una capa de reble formada per pedres de petites dimensions però d'un mínim de 5 centímetres de llarg per a facilitar el drenatge. Aquesta capa tindrà una amplària mínima de 70 cm en la part inferior del mur i de 30 cm en la part superior. Aquest reble es col·locarà i s'ajustaran a ma per evitar desplaçaments.
- 12** En el cas de les parets és disposarà una capa de reble entre els dos paraments formada per pedres de petites dimensions però d'un mínim de 5 centímetres de llarg.
- 13** El mur es finalitzarà en la part superior amb les mateixes característiques que tenia el mur esbaldregat.
- 14** Quan l'acabament sigui amb filada de dalt es posaran pedres de la mateixa alçada i amplada que tenia el mur o que tenen els murs dels voltants.
- 15** Quan la finalització sigui amb rasant, és a dir, amb pedres d'alçada desigual, s'utilitzaran les pedres de les dimensions adients i no es podran posar pedres de dimensions inferiors als 25 centímetres d'alçada i 20 centímetres d'amplària de cara i la cua de la pedra serà com a mínim un 150% més llarga de l'alçada de la cara.